

Odpowiedzi na zapytania Dostawców

Biała, 14 września.2009 r.

**Wodociągi i Kanalizacja
w Białej sp. z o.o.
48-210 Biała
ul. Prudnicka 43**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę okien, drzwi i podobnych elementów.

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w
WiK w Białej sp. z o.o. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych wyjaśnia oraz wprowadza następujące zmiany do SIWZ :

1. Pytanie : prosimy o sprecyzowanie wyglądu, koloru i rozmiaru drzwi, ilości parapetów
zewnątrznych i wewnętrznych

Odpowiedź :

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wyglądu przedmiotu zamówienia
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmiany.

W Rozdziale III pkt.2 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

:

dostawa :

- okien PCV w ilości 30 szt. o łącznej pow. ok. 70m²
- parapetów wewnętrznych PCV (szer. do 0,40 m) około 40 mb
- drzwi wejściowych w ilości 2 szt. o łącznej pow. ok. 7 m²,
o następujących wymiarach : pełne z naświetlem - 1,4x2,52 +0,15 ,
częściowo przeszklone z szybą bezpieczną P1, z naświetlem – 1,2x2,35
- wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia

Dostawa okien i drzwi na miejsce budowy w Białej

**Montaż bez robót tynkarskich w ościeżnicach wewnętrznych i zewnętrznych
Montaż**

Stolarka posiadać musi następujące cechy:

- kolor biały – okna , wykonane z tworzywa PCV, drzwi w kolorze brąz
- wszystkie skrzydła rozwieralne, a w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-
rozwieralne posiadające mikrowentylację,
- wkłady okienne U=1,1W/m² K z powłoką niskoemisyjną, jednokomorowe,
- okucia obwiedzione jednorzędne renomowanych firm z mikrowentylacją.

**Całość zamówienia stanowią okna nietypowe łukowe wraz ze szprosami
wewnętrznybymi**

**Powyższe odpowiedzi i zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i
traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**