

Zmiana do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Prudnik, dnia 26 września 2012 r.

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.
ul. Prudnicka 43
48-210 Biała

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej wraz z przerzutem ścieków z oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni ścieków firmy ecoBIONICA Zuzanny Bożek”

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Zamawiający – Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych publikuje treść pytań oraz zmienia termin składania ofert. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną opublikowane niezwłocznie po opracowaniu ich przez projektanta.

1. Pytanie 5.

Ze względu na brak rysunków i szczegółowego opisu zakresu robót dotyczącego montażu nowych pomp w pompowni tłocznej prosimy o odpowiedzi na uściślające pytania;

5a

w przedmiarze i opisie nie ma zakresu robót elektrycznych, czy w związku z tym podłączenie pomp i wszelkie roboty elektryczne są poza zakresem Wykonawcy?

5b

w przedmiarze i opisie nie ma zakresu dotyczącego sterowania pompami, sposobu sterowania, skrzynki sterowniczej, oprogramowanie, skrzynka sterownicza, czy w związku z tym skrzynka sterująca i sterowanie pompami są poza zakresem Wykonawcy?

5c

w przedmiarze i opisie nie ma zakresu ewentualnej przeróbki: orurowania istniejącej przepompowni, wyposażenia w armaturę wewnątrz zbiornika oraz ewentualnego remontu, czyszczenia istniejącego zbiornika, czy w związku z tym wymieniony zakres nie jest po stronie Wykonawcy, a roboty ograniczają się tylko do wymiany pomp?

5d

w opisie technicznym jest mowa o przewodnicach stalowych do pomp, czy takie przewodnice znajdują się w istniejącej przepompowni, czy należy je zamontować, a jeżeli tak to jakie?

2. Pytanie 6.

Czy w związku z tym, że brak jest rysunków pompowni tłocznej, Zamawiający może załączyć tak szczegółowy opis wyposażenia i opis zakresu robót dla przepompowni tłocznej jak dla przepompowni przy domowych pkt. 5.2. Opis Techniczny Projektu Budowlanego; załączony na stronie plik – 4.05. Proj.bud-Opis_tekniczny?

3. Pytanie 7.

Czy Zamawiający może załączyć szczegółowy rysunek studni Ø 1500 w której projekt przewiduje zamontowanie uzbrojenia odcinającego dla pompowni tłocznej?

Ponieważ:

- opis wyposażenia w punkcie 5.2 („rurociąg tłoczny każdej z pomp \varnothing 160, uzbrojony będzie zawór zwrotny i zasuwę”) i zakres przewidziany w przedmiarze robót (poz. 35, 36, 37, 38) wskazuje na rozbieżności w średnicach i ilościach poszczególnych elementów,
- zachodzi obawa, że wymieniona ilość armatury i uzbrojenia może nie zmieścić się w studni \varnothing 1500.

4. Pytanie 8.

Czy Zamawiający posiada szczegółowe rysunki i opisy dotyczące zaadoptowania istniejącej komory ma przepompownię KzP? Wnosimy o zamieszczenie szczegółów (gabaryty istniejącej komory), dokładnych wymagań odnośnie wyposażenia i rozwiązań przepompowni i komory zasuw, gdyż zamieszczone materiały na stronie internetowej Zamawiającego są nie wystarczające do sporządzenia oferty

5. Pytanie 9.

Czy w ramach adaptacji komory należy uwzględnić rozbiórkę jej wyposażenia i czy takowe jest w niej aktualnie zainstalowane, czy w ramach adaptacji przepompowni w istniejącej komorze należy również przewidzieć montaż nowego sterowania przepompownią?

6. Pytanie 10.

Czy w cenie ofertowej należy również ująć wykonanie zasilania/ przyłącza kablowego do przepompowni ścieków KzP? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółów dotyczących wykonania przyłącza kablowego.

7. Pytanie 11.

Czy Zamawiający posiada aktualne decyzje właścicieli dróg w związku z realizacją części robót w pasach drogowych? Jeśli tak to prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Pytanie 12.

W jakim zakresie należy przewidzieć odtworzenie naruszonych nawierzchni drogowych – odtworzenie tylko po trasie przekopu czy też odtworzenie w innym zakresie np. połówka lub całość jezdni?

9. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **wprowadza zmianę.**

W dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o

ul. Prudnicka 43

48-210 Biała,

Księgowość – pokój nr 5

nie później niż o godzinie 10:00. w dniu 15 października 2012 r. „


10. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **wprowadza zmianę.**

W dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 października 2012 r. o godz. 10:30** w Wodociągi Kanalizacja w Białej Sp. z o.o., 48-210 Biała, ul. Prudnicka 43, w pokoju nr 7. „

Powyższe zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Prezes Zarządu
mgr inż. Władysław Podrózny


Wiceprezes Zarządu
do spraw technicznych
Krzysztof Glombitza